

カンポリサイクルプラザ株式会社 廃棄物処理施設に係る維持管理記録の公表(平成23年度)

2. 煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度、ばい煙量、又はばい煙濃度に関する事項

<測定場所:煙突>

項目	単位	許可 数値	自主 目標値	採取日	平成23年 6月17日	平成23年 8月9日	平成23年 12月12日	平成24年 2月17日
				分析結果日	平成23年 7月4日	平成23年 8月30日	平成23年 12月27日	平成24年 3月2日
ダイオキシン類	ng-TEQ/m ³ N	0.1	0.03		0.0015	0.0024	0.0080	0.011
一酸化炭素 (4h平均値)	ppm	30	-		<3	<3	<3	<3
ばいじん	g/m ³ N	0.02	-		<0.001	<0.001	<0.002	<0.002
塩化水素	ppm	86	-		17	15	7.5	8.8
硫黄酸化物	ppm	120	-		<1	4	<1	<1
窒素酸化物	ppm	200	-		42	57	29	52

注記:単位は全て、酸素濃度=12%換算値を示します。