



カンポリサイクルプラザ株式会社 廃棄物処理施設に係る維持管理記録の公表(平成29年度)

2. 煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度、ばい煙量、又はばい煙濃度に関する事項

<測定場所:煙突>

項目	単位	許可 数値	自主 目標値	採取日	平成29年 6月14日			
				分析結果日	平成29年 6月29日			
ダイオキシン類	ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	0.1	0.03		0.000031			
一酸化炭素 (4h平均値)	ppm	30	-		<3			
ばいじん	g/m <sup>3</sup> N	0.02	-		<0.002			
塩化水素	ppm	86	-		11			
硫黄酸化物	ppm	120	-		<1			
窒素酸化物	ppm	200	-		47			

注記:単位は全て、酸素濃度=12%換算値を示します。

